

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки от 19.06.2015 N 17

ПРЕДПИСАНИЕ № 12
об устранении выявленных нарушений

«19» июня 2015 г.

с. Амурзет

(место выдачи предписания)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам

(наименование органа, выдавшего предписание)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам Клеовой Лидией Свиридовной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего предписание)

На основании акта проверки № 17 от «19» июня 2015 г.
в отношении:

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества села Амурзет»

Адрес места жительства индивидуального предпринимателя или место нахождения юридического лица

ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет,
ул. Ленина, 54

Сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

ОГРН 1027900634024, ИНН 7905002945
межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 1 по Еврейской автономной области

УСТАНОВЛЕНО:

В МКУДОД «ЦДТ с. Амурзет»:

- Уровень искусственного освещения не соответствует гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению:
освещенность рабочего стола в отрядной комнате № 8 ниже нормируемых показателей и составляет $110 \pm 10,16$ лк при норме 200 лк,
освещенность рабочего стола в отрядной комнате № 10 ниже нормируемых показателей и составляет $130 \pm 12,01$ лк при норме 200 лк,
освещенность рабочего стола в кружковой комнате ниже нормируемых показателей и составляет $230 \pm 21,25$ лк при норме 300 лк,
что подтверждается экспертным заключением № 174 от 08.06.2015 (вх. № 488 от 08.06.2015), протоколом лабораторных испытаний № 417 от 08.06.2015 (вх. № 489 от 08.06.2015) аккредитованного испытательного лабораторного центра ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах» (аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.098 от 15.09.2014, зарегистрирован в Госреестре: № РОСС. RU.0001.510576), что является нарушением п.5.1., п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; п.3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования