

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области
ул. Ленина, 34а, г. Биробиджан, ЕАО, 679016, тел., факс 4-12-00 E-mail: mchs.eao@on-line.jar.ru

Отделение НД ГУ МЧС России по Октябрьскому району
ул. Гагарина, 152, с. Амурзет, ЕАО, 679230, тел., 21-8-51

**Предписание N 29 / 1 / 23
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МКУ ДОД «ЦДТ с. Амурзет»;

расположенной по адресам: с. Амурзет, ул. Ленина, 54;

ИНН 7905002945 ОГРН 1027900634024

« 30 » июня 2015 г. проведено обследование (проверка) территории и помещений
МКУ ДОД «ЦДТ с. Амурзет»

Государственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору Желторыловой Н.А., совместно с:
директором Ярополовой Е.В.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают в зданиях классов функциональной пожарной опасности дублирование этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.83 ч. 7	01.08.15	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

август 2015 года.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.